

和歌山県立医科大学附属病院売店運営事業者の募集に関する質問事項及び回答

番号	質問事項	回答
1	現在運営されている売店の売上・客数・客単価を開示して頂くことは可能でしょうか。	現在運営している店舗の客数・客単価は把握していません。また、売上についても、現在の運営事業者との契約上、開示は致しかねます。
2	工事現場調査は可能でしょうか。	営業中の店舗ですので、現場調査は許可できません。現在募集要項と共に公開しております図面のPDFデータでご対応ください。
3	店内放送は可能でしょうか。(放送時間の制限はありませんでしょうか)	可能ですが、放送設備は運営事業者で用意してください。放送時間の制限も特にありませんが、音量等は病院内であることを考慮願います。
4	病院からの品揃えのご要望はありますでしょうか。(OS-1や大人用おむつ等)	基本的には現店舗が取り扱っているものは取り扱って頂きたいと考えております。また、契約期間中に新たに医療現場等からの要望があれば、取り扱いについての協議に応じてください。また、募集要項にも記載しておりますが、マスク自販機の運営は必須です。
5	医材などで販売可能な商品の仕入先は特定の業者で選定が必要でしょうか。	仕入先について特に指定はありません。
6	バリアフリーの必要な通路幅の決まりはありますでしょうか。	特にありませんが、車いすの方が利用されることを考慮してください。
7	フライヤー(フライドチキン・フライドポテト等揚げ物食材)の導入は可能でしょうか。	排気(フード排気)が無いので新設する必要がありますが、ダクトを設置する空間が確保できないため、フライヤーの導入は不可とさせていただきます。
8	おでんの販売は可能でしょうか。	おでんの販売は禁止しませんが、排気が売店室内の一般排気であるため、おでんのおいが充満する恐れがあり、苦情等の問題があるようであれば販売を中止していただく可能性があります。
9	プロポーザル提案時に商品サンプルをご用意することは可能でしょうか。	商品サンプルを審査対象とすることは想定しておりませんので、ご遠慮ください。
10	図面資料をCAD(DXF・JWW)データで頂きたい。	CADデータの提供は致しかねます。現在募集要項と共に公表しております図面のPDFデータでご対応ください。なお、換気口の配置図と電気図面の修正版(図面上での分電盤の形状の修正及び番号を入れたもの)、分電盤の回路図を追加でアップしますので、ご活用ください。
11	売店区画に販売用冷ケース設置に伴う外機置場の有無及び冷媒配管ルートの確認。	売店の直下にあたる地下階に外機を設置することが可能です。冷媒配管等は床を真下に貫通して通すこととなります。
12	空調、照明機器類は大学側の所有か。	既設の空調と照明機器類は大学側の管轄ですが、蛍光灯等の消耗品は運営事業者負担とします。
13	仮店舗での営業 ①設備設置に伴う電気容量(低圧・高圧)及びコンセント関係の確認。 ②機材の搬入のルート及び重量制限。 ③仮店舗の対象面積。	①電気容量は室内にコンセントが単相2線20A×3回路があります。室内のコンセントで不足する分については、廊下の分電盤に単相3線50A×3回路がありますので、当該分電盤より仮設引き込みをお願いします。動力が必要であれば、隣室用ですが、使用していない回路が100A×1回路あります。 ②機材の搬入ルートは地下もしくは1階北東の搬入口、2階正面玄関のいずれかから搬入し、北側のスタッフエレベーターで13階へとなります。詳細なルート等については調整が必要です。エレベーターの積載荷重は1,000kgです。なお、平日の昼間は病院業務の都合上搬入できません。 ③仮店舗の対象面積は約100㎡ですが、全部を使用する必要はありません。